

**Общество с ограниченной ответственностью
«Биквест-Центр»
(ООО «Биквест-Центр»)**

ИНН 5005062313, КПП 500501001, ОГРН 1165005050396

Орган по сертификации «Биквест-Центр» (ООО ОС «Биквест-Центр»)

Аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 от 24.04.2017

140203, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д.2; +7(495) 980-51-17

Исх. № 161-12/19 от 12.08.2019

На № 8/4 от 31.07.2019

Генеральному директору
ООО "ЭкоПолимеры"

Миляеву Андрею Эдуардовичу

142440, РФ, Московская область,
Ногинский район,
рп. Обухово, ул. Ленина, д. 85,

О подтверждении соответствия
продукции требованиям технического
регламента

На Ваш запрос сообщаем, что:

На основании части 1 статьи 23 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям технического регламента.

В соответствии с частью 4 статьи 145 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изм. №117-ФЗ от 10.07.2012г., №185-ФЗ от 02.07.2013г., №160-ФЗ от 23.06.2014 г., № 234-ФЗ от 13.07.2015г, №244-ФЗ от 29.07.2017 г., (далее – Технический регламент) обязательному подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности подлежат объекты защиты (продукция) общего назначения и пожарная техника, требования пожарной безопасности к которым устанавливаются Федеральным законом и техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», содержащие требования к отдельным видам продукции.

Учитывая, что Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (№ 123-ФЗ от 22 июля 2008 г) не установлены требования пожарной безопасности к продукции:

- маты виброизоляционные из вспененного композитного полиолефинового состава для снижения вибрационных и звуковых воздействий, которые передаются от источника на объекты и строительные конструкции, марки «PenoPruzhdina» (ПеноПружина) серий Gener V, Gener D, Gener T, Gener I, Gener P, толщиной от 5 мм до 95 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.30-005-81672649-2019.

Изготовитель: ООО "ЭкоПолимеры", адрес: 142440, РФ, Московская область, Ногинский район, рп. Обухово, ул. Ленина, д. 85 код ОКПД 2: 22.21.30

Данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента.

Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет ООО «ЭкоПолимеры»

Срок действия данного письма до 11.08.2022г., либо до внесения изменений в законодательство Российской Федерации в области оценки соответствия.

Зам. руководителя ОС
ООО «Биквест-Центр»



С.А. Сапронова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00174

№ ПС 005023

Срок действия 12.08.2019г. по 11.08.2024г.

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008) ОКПД2 22.21.30

Код ТН ВЭД 3921 13 900 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПолимеры»
142440, РФ, Московская область, Ногинский район, рп. Обухово, ул. Ленина, д.85.
ОГРН: 1075050005580. Телефон+7 (499) 322-20-38. E-mail: info@penopruzhina.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПолимеры»
142440, РФ, Московская область, Ногинский район, рп. Обухово, ул. Ленина, д.85.
ОГРН: 1075050005580. Телефон+7 (499) 322-20-38. E-mail: info@penopruzhina.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «ФЕНИКС» Общество с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС», 144010,
Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail:feniks-scrtifkat@mail.ru ОГРН 1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Виброизоляционные маты марки PenoPruzhina (ПеноПружина) серий Gener V, Gener D,
Gener T, Gener I, Gener P, толщиной от 5 мм до 95мм, выпускаемые по ТУ 22.21.30-005-
81672649-2019. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г4 по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Метод 2; Группа воспламеняемости – В3 по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»; Группа дымообразования – Д3 по ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(11); Группа токсичности – Т3 по ГОСТ 12.1.044-2018 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» п.(13); Группа распространения пламени по поверхности – РП3 по ГОСТ Р 51032-97 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 08/19-15С от 09.08.2019 г. ООО «ФЕНИКС» ИЛ
«ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2021 г. Акт о результатах анализа
состояния производства № 00169-АО от 31.06.2019 г. ОС «ФЕНИКС» ООО
«ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2021г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 22.21.30-005-81672649-2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Беляков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Колчин





№0000121

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

№ РОСС RU.32065.04ИВЧ1.В42

Общество с ограниченной ответственностью "Экспертиза Качества"

Адрес: 216790, Смоленская обл., г.Рудня, ул.Западная, д.26А. ПОМЕЩЕНИЕ 7

e-mail : 707ek@mail.ru

Регистрационный номер
№ РОСС RU.32065.04ИВЧ1.В42.0075УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа

от «10» сентября 2019г.

А.В. Журавлева

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании заявления от 23.08.2019 № 2308/1 от организации – заявителя по договору с Обществом с ограниченной ответственностью "Экспертиза Качества": Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПолимеры». Адрес юридический: 142440, РФ, Московская область, Ногинский район, рп. Обухово, ул. Ленина, д. 85

Организация-получатель экспертного заключения: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПолимеры». Адрес юридический: 142440, РФ, Московская область, Ногинский район, рп. Обухово, ул. Ленина, д. 85

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоПолимеры». Адрес юридический: 142440, РФ, Московская область, Ногинский район, рп. Обухово, ул. Ленина, д. 85

Наименование продукции: Виброизоляционные маты марки PenoPruzhdina (ПеноПружина) серии Gener V, Gener D, Gener T, Gener I, Gener P

Код ТН ВЭД: 3921 13 900 0

Область применения: Маты виброизоляционные применяют в целях снижения вибрационных и звуковых воздействий, которые передаются от источника на объекты и строительные конструкции

Продукция изготовлена в соответствии с: ТУ 22.21.30-005-81672649-2019

Перечень документов, предоставленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 22.21.30-005-81672649-2019

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

Руководитель органа



А.В. Журавлева

инициалы, фамилия

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний 0821-ЭК7-2019 от 25.09.2019, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ Общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза Качества», аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ47, типовые образцы указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Гигиенические характеристики

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Токсикологические исследования:		
Миграция химических веществ в модельную среду (воздух): ПДК а.в., мг/м.куб.		
Ацетон	менее 0,175	не более 0,35
Бензол	менее 0,005	не более 0,1
Ксилол	0,016	не более 0,2
Толуол	0,0139	не более 0,6
Фенол	0,000092	не более 0,003
Формальдегид	менее 0,005	не более 0,01
Этилбензол	менее 0,005	не более 0,02
Метанол	менее 0,25	не более 0,5
Этилацетат	менее 0,05	не более 0,1
Интенсивность запаха	1 балл	2 балла

По результатам проведенных испытаний продукции: **Виброизоляционные маты марки PenoPruzhina (ПеноПружина) серии Gener V, Gener D, Gener T, Gener I, Gener P**, отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), **не установлено.**

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Экспертиза проведена в соответствии с действующим Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Продукция: **Виброизоляционные маты марки PenoPruzhina (ПеноПружина) серии Gener V, Gener D, Gener T, Gener I, Gener P** **соответствует** (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель органа



А.В. Журавлева